

Мјешовити холдинг "ЕРС"-МП а.д. Требиње  
ЗП "Електродистрибуција" а.д. Пале

Број: УР-210/20  
Датум: 03.08.2020

На основу члана 69. став (2). тачка д) и члана 70. став 1., 4. и 6. Закона о јавним набавкама (Сл. гласник БиХ број 39/14), чланова 57., 100. Статута Мјешовитог холдинга „ЕРС“ – МП а.д. Требиње – ЗП „Електродистрибуција“ а.д. Пале и Записника о оцјени понуда, извјештај и препорука број 03-5106/20 од 31.07.2020. године у предмету набавке реклозера покренутог путем Отвореног поступка по тендеру број 14-05-200/20, Управа Предузећа доноси

## **ОДЛУКУ** **о поништењу поступка набавке реклозера**

### **ЧЛАН 1.**

Поништава се поступак набавке реклозера на основу Записника о оцјени понуда, извјештај и препоруке број 03-5106/20 од 31.07.2020. године покренутог путем Отвореног поступка по тендеру број 14-05-200/20, из разлога што ниједна од примљених понуда није прихватљива, а у складу са чланом 69. став (2). тачка д).

### **ЧЛАН 2.**

За извршење ове Одлуке задужују се и овлашћују Служба комерцијалних послова и Служба правних послова Предузећа.

### **ЧЛАН 3.**

Ова одлука објавиће се на web страници [www.edbpale.com](http://www.edbpale.com), у складу са чланом 70. став 6).

## **Образложење**

Тендер број 14-05-200/20 објављен је дана 28.05.2020. године на порталу Агенције за јавне набавке број 563-1-1-802-3-34/20.

У прописаном року до предвиђеног датума отварања понуда (27.07.2020. године), пристигле су 3 (три) понуде.

Комисија за јавне набавке Предузећа, именована Рјешењем Управе Предузећа број: 03-4963/20 од 27.07.2020. године, поднијела је Управи Предузећа записник, извјештај и препоруку о оцјени понуда број: 03-5106/20 од 31.07.2020. године, гдје је приликом анализе приспјелих понуда констатовала да понуде сва три понуђача не задовољају услове тендерске документације:

Понуђачи „Елко“ д.о.о. Источно Сарајево и „Елнос БЛ“ д.о.о. Бања Лука су доставили каталожку документацију на енглеском језику што је супротно члану 8.1.3. тендерске документације.

Конзорциј понуђача „Comel Energy“ д.о.о. Бања Лука и „Comel Energy“ д.о.о. Београд је доставио понуду са каталожком документацијом из које се не може јасно закључити о којој се опреми ради и која би била предмет испоруке, јер је достављена уопштена документација за фамилију производа. Поред тога из техничке документације се види да производни програм није у складу са траженом техничком спецификацијом:

- 1) на стр.91 понуде, табела 4.6 наведен је степен заштите управљачког ормара IP65, а тражен је IP66;
- 2) класа тачности струјних мјерних трансформатора и тачност мјерења не одговарају траженим карактеристикама;
- 3) из достављене каталожке документације се не види да управљачко заштитна опрема задовољава тражени протокол IEC 61850.

Наиме, у поступку је несумљиво утврђено, да ниједна од примљених понуда није прихватљива у складу са чланом 69. став 2. тачка д).

Из наведених разлога, примјеном члана 69. став 2. тачка д), Закона о јавним набавкама, одлучено је као у диспозитиву.

#### **ПОУКА О ПРАВНОМ ЛИЈЕКУ:**

Понуђач, у колико сматра да је Уговорни орган у току овог поступка прекршио одредбе Закона о јавним набавкама БиХ или пратећих подзаконских аката има право да уложи жалбу на начин и у роковима утврђеним у члану 99.-101. Закона о јавним набавкама БиХ (Сл. гласник БиХ број 39/14). Жалба се подноси на адресу: Улица Николе Тесле број 12, 71420 Пале.

Достављено:

- Понуђачи (1-3)
- Комисији за набавке,
- Архиви а/а.

в.д. Директор

Ацо Станишић, ма.еџц

