

Мјешовити холдинг "ЕРС"-МП а.д. Требиње  
ЗП "Електродистрибуција" а.д. Пале

Број: Up-307/20  
Датум: 17.11.2020.

На основу члана 64. став 1. тачка б) и члана 70. став 1., 3. и 6. Закона о јавним набавкама (Сл. гласник БиХ број 39/14), чланова 57. и 100. Статута Мјешовитог холдинга „ЕРС“ - МП а.д. Требиње - ЗП „Електродистрибуција“ а.д. Пале и Записника о оцјени понуда, извјештај и препорука Комисије за јавне набавке број 03-7725/20 од 04.11.2020. године у предмету набавке бројила електричне енергије и мјерних група путем Отвореног поступка по Тендеру број 30-07-200/20, Управа Предузећа доноси

ОДЛУКУ  
о избору најбоље оцјењеног понуђача

ЧЛАН 1.

Прихвата се Записник о оцјени понуда, извјешетај и препорука Комисије за јавне набавке број 03-7725/20 од 04.11.2020. године у предмету набавке бројила електричне енергије и мјерних група путем Отвореног поступка по Тендеру број 30-07-200/20 и додјељује се уговор „Metering solutions“ д.о.о., Бања Лука, Ранка Шипке 80 ц, Бања Лука у вриједности од 599.500,00 КМ без ПДВ-а.

ЧЛАН 2.

Приједлог уговора о набавци из претходног члана биће понуђен изабраном Понуђачу након истека 15 дана рачунајући од дана достављања ове Одлуке.

ЧЛАН 3.

За извршење ове Одлуке задужују се и овлашћују Служба комерцијалних послова и Служба правних послова Предузећа.

ЧЛАН 4.

Ова одлука објавиће се на веб страници [www.edbpale.com](http://www.edbpale.com), и истовремено упутити понуђачима који су учествовали у поступку набавке, у складу са чланом 70. став 6).

ЧЛАН 5.

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и доставља се понуђачима који су учествовали у поступку јавне набавке заједно са записником о оцјени понуде, у складу са чланом 71. став 2.

## Образложење

Тендер број 30-07-200/20 објављен је дана 31.07.2020. године на порталу Агенције за јавне набавке, обавјештење о набавци број 563-1-1-1238-3-52/20.

У прописаном року до предвиђеног датума отварања понуда (21.10.2020. године), пристигле су 4 (четири) понуде.

Комисија за јавне набавке Предузећа, именована Рјешењем Управе Предузећа број: 03-8263/20 од 21.10.2020. године; поднијела је Управи Предузећа Записник о оцјени понуда, извјештај и препоруку број 03-7725/20 од 04.11.2020. године у предмету набавке бројила електричне енергије и мјерних група који се односи на проведени Отворени поступак број 30-07-200/20.

У поступку по Записнику је утврђено да је Комисија благовремено и правилно извршила отварање и оцјену приспјелих понуда, о чему је сачинила одговарајуће записнике, оцјену квалификованости понуђача, те оцјену приспјелих понуда, у складу са критеријумима из тендерске документације.

Управа Предузећа није нашла разлоге, неправилности нити пропусте у раду, који би евентуално били основ за неприхватање Записника Комисије за јавне набавке.

Наиме, у поступку је оцијењено да је Комисија у свему правилно поступила те да је избор најбоље оцијењеног понуђача извршен у складу са Законом, подзаконским актима и Конкурентским захтјевом.

С обзиром да је стигла само једна прихватљива понуда која задовољава услове из тендерске документације, у складу са чланом 3. тачка 3. (унос и оцјена прихватљивих понуда) Правилника о условима и начину кориштења е-аукције, иста није одржана, неспорно је да је изабрани понуђач „Metering solutions“ д.о.о., Бања Лука, Ранка Шипке 80 ц, Бања Лука, изабран као једини понуђач по критерију најниже цијене понуде.

Приликом анализе приспјелих понуда Комисија је констатовала да слиједеће понуде не испуњавају услове из тендерске документације и то како слиједи:

Прегледом понуде Nexep д.о.о Бања Лука комисија је утврдила слиједеће:

Понуђач је у понуди доставио важеће Сертификате о одобрењу типа за понуђене типове бројила и мјерне група, издате од стране Института за мјеритељство Босне и Херцеговине.

Такође, у складу са напоменом из Анекса 3 тендерске документације, понуђач је доставио и детаљне описе техничких и функционалних карактеристика бројила, скицама и детаљима који описују потребне карактеристике и функционалности бројила, и то: Проспект мјерне групе МТ880, Технички опис трофазног бројила МТ174, и проспект монофазног бројила МЕ172. Комисија је приступила поређењу техничких карактеристика понуђених бројила и мјерне групе (наведене у техничкој документацији коју је доставио понуђач), са техничким спецификацијама тендерске документације:

- Прилог 1. ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ И ФУНКЦИОНАЛНИ ЗАХТЈЕВИ ЗА ИНДИРЕКТНЕ МЈЕРНЕ ГРУПЕ СА ИЗМЈЕЊИВИМ КОМУНИКАЦИОНИМ МОДУЛОМ
- Прилог 2. ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ И ФУНКЦИОНАЛНИ ЗАХТЈЕВИ ЗА ТРОФАЗНА БРОЈИЛА ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ
- Прилог 3. ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ И ФУНКЦИОНАЛНИ ЗАХТЈЕВИ ЗА МОНОФАЗНА БРОЈИЛА ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ

У понуди су утврђена слиједећа одступања понуђених уређаја од техничких спецификација тендерске документације:

- Комуникациони модул понуђене мјерне групе МТ880 нема два Ethernet порта, како је то изричито захтјевано у тендерској документацији.
- Понуђено трофазно бројило МТ174 не испуњава техничке захтјеве наведене у тачки „Кућиште бројила“, како је то захтјевано у тендерској документацији, јер у оквиру кућишта бројила нема предвиђен простор за уградњу и прикључење комуникационог модула и склопке.
- Понуђено трофазно бројило МТ174 не испуњава техничке захтјеве наведене у табели тендерске документације, односно у тачки „Комуникациони интерфејси“, јер је комуникација на оптичком и RS485 порту, није у складу са стандардом IEC 62056-46 DLMS, што је захтјев тендерске документације, већ са IEC 62056-21 mod C, како стоји у техничкој документацији достављеној у понуди.
- Понуђено монофазно бројило МЕ172 не испуњава техничке захтјеве наведене у тачки „Кућиште бројила“, како је то захтјевано у тендерској документацији, јер у оквиру кућишта бројила нема предвиђен простор за уградњу и прикључење комуникационог модула.
- Понуђено монофазно бројило МЕ172 не испуњава техничке захтјеве наведене у табели тендерске документације, односно у тачки „Комуникациони интерфејси“, јер је комуникација на оптичком и RS485 порту, није у складу са стандардом IEC 62056-46 DLMS, што је захтјев тендерске документације, већ са IEC 62056-21 mod C, како стоји у техничкој документацији достављеној у понуди.

Утврђени недостаци, односно неусаглашености понуде са техничком спецификацијом тендера, су разлог да се понуда понуђача Nexel д.о.о Бањалука оцијени неприхватљивом.

Комисија је даље наставила са прегледом понуде Инвинг Инвест Инжењеринг д.о.о Приједор, и утврдила слиједеће:

Понуђач је у понуди доставио важеће Цертификате о одобрењу типа за понуђене типове бројила и мјерне групе, издате од стране Института за мјеритељство Босне и Херцеговине.

Такође, у складу са напоменом из Анекса 3 тендерске документације, понуђач је доставио и детаљне описе техничких и функционалних карактеристика бројила, скицама и детаљима који описују потребне карактеристике и функционалности бројила, и то: Проспект мјерне групе МТ880, Технички опис трофазног бројила МТ174, и проспект монофазног бројила МЕ172. Комисија је приступила поређењу техничких карактеристика понуђених бројила и мјерне групе (наведене у техничкој документацији коју је доставио понуђач), са техничким спецификацијама тендерске документације:

- Прилог 1. ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ И ФУНКЦИОНАЛНИ ЗАХТЈЕВИ ЗА ИНДИРЕКТНЕ МЈЕРНЕ ГРУПЕ СА ИЗМЈЕЊИВИМ КОМУНИКАЦИОНИМ МОДУЛОМ
- Прилог 2. ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ И ФУНКЦИОНАЛНИ ЗАХТЈЕВИ ЗА ТРОФАЗНА БРОЈИЛА ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ

▪ Прилог 3. ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ И ФУНКЦИОНАЛНИ ЗАХТЈЕВИ ЗА МОНОФАЗНА БРОЈИЛА ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ

У понуди су утврђена слиједећа одступања понуђених уређаја од техничких спецификација тендерске документације:

- Комуникациони модул понуђене мјерне групе МТ880 нема два Ethernet порта, како је то изричито захтјевано у тендерској документацији.
- Понуђено трофазно бројило МТ174 не испуњава техничке захтјеве наведене у тачки „Кућиште бројила“, како је то захтјевано у тендерској документацији, јер у оквиру кућишта бројила нема предвиђен простор за уградњу и прикључење комуникационог модула и склопке.
- Понуђено трофазно бројило МТ174 не испуњава техничке захтјеве наведене у табели тендерске документације, односно у тачки „Комуникациони интерфејси“, јер је комуникација на оптичком и RS485 порту, није у складу са стандардом IEC 62056-46 DLMS, што је захтјев тендерске документације, већ са IEC 62056-21 mod C, како стоји у техничкој документацији достављеној у понуди.
- Понуђено монофазно бројило МЕ172 не испуњава техничке захтјеве наведене у тачки „Кућиште бројила“, како је то захтјевано у тендерској документацији, јер у оквиру кућишта бројила нема предвиђен простор за уградњу и прикључење комуникационог модула.
- Понуђено монофазно бројило МЕ172 не испуњава техничке захтјеве наведене у табели тендерске документације, односно у тачки „Комуникациони интерфејси“, јер је комуникација на оптичком и RS485 порту, није у складу са стандардом IEC 62056-46 DLMS, што је захтјев тендерске документације, већ са IEC 62056-21 mod C, како стоји у техничкој документацији достављеној у понуди.

Утврђени недостаци, односно неусаглашености понуде са техничком спецификацијом тендера, су разлог да се понуда понуђача Инвинг Инвест Инжињеринг д.о.о Приједор оцијени неприхватљивом.

Комисија је даље наставила са прегледом понуде БГ Енерго тим д.о.о Приједор, и утврдила слиједеће:

Понуђач је у понуди доставио важеће Сертификате о одобрењу типа за понуђене типове бројила и мјерне група, издате од стране Института за мјеритељство Босне и Херцеговине.

Такође, у складу са напоменом из Анекса 3 тендерске документације, понуђач је доставио и детаљне описе техничких и функционалних карактеристика бројила, скицама и детаљима који описују потребне карактеристике и функционалности бројила, и то: Проспект мјерне групе МТ880, Технички опис трофазног бројила МТ174, и проспект монофазног бројила МЕ172. Комисија је приступила поређењу техничких карактеристика понуђених бројила и мјерне групе (наведене у техничкој документацији коју је доставио понуђач), са техничким спецификацијама тендерске документације:

- Прилог 1. ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ И ФУНКЦИОНАЛНИ ЗАХТЈЕВИ ЗА ИНДИРЕКТНЕ МЈЕРНЕ ГРУПЕ СА ИЗМЈЕЊИВИМ КОМУНИКАЦИОНИМ МОДУЛОМ

- Прилог 2. ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ И ФУНКЦИОНАЛНИ ЗАХТЈЕВИ ЗА ТРОФАЗНА БРОЈИЛА ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ
- Прилог 3. ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ И ФУНКЦИОНАЛНИ ЗАХТЈЕВИ ЗА МОНОФАЗНА БРОЈИЛА ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ

У понуди су утврђена слиједећа одступања понуђених уређаја од техничких спецификација тендерске документације:

- Комуникациони модул понуђене мјерне групе МТ880 нема два Ethernet порта, како је то изричито захтјевано у тендерској документацији.
- Понуђено трофазно бројило МТ174 не испуњава техничке захтјеве наведене у тачки „Кућиште бројила“, како је то захтјевано у тендерској документацији, јер у оквиру кућишта бројила нема предвиђен простор за уградњу и прикључење комуникационог модула и склопке.
- Понуђено трофазно бројило МТ174 не испуњава техничке захтјеве наведене у табели тендерске документације, односно у тачки „Комуникациони интерфејси“, јер је комуникација на оптичком и RS485 порту, није у складу са стандардом IEC 62056-46 DLMS, што је захтјев тендерске документације, већ са IEC 62056-21 mod C, како стоји у техничкој документацији достављеној у понуди.
- Понуђено монофазно бројило МЕ172 не испуњава техничке захтјеве наведене у тачки „Кућиште бројила“, како је то захтјевано у тендерској документацији, јер у оквиру кућишта бројила нема предвиђен простор за уградњу и прикључење комуникационог модула..
- Понуђено монофазно бројило МЕ172 не испуњава техничке захтјеве наведене у табели тендерске документације, односно у тачки „Комуникациони интерфејси“, јер је комуникација на оптичком и RS485 порту, није у складу са стандардом IEC 62056-46 DLMS, што је захтјев тендерске документације, већ са IEC 62056-21 mod C, како стоји у техничкој документацији достављеној у понуди.

Утврђени недостаци, односно неусаглашености понуде са техничком спецификацијом тендера, су разлог да се понуда понуђача БГ Енерго тим д.о.о Приједор оцијени неприхватљивом.

Из наведених разлога, примјеном члана 64. став 1. тачка б) Закона о јавним набавкама, одлучено је као у диспозитиву.

#### **ПОУКА О ПРАВНОМ ЛИЈЕКУ:**

Сваки понуђач који сматра да је Уговорни органа у току овог поступка прекршио одредбе Закона о јавним набавкама БиХ или пратећих подзаконских аката има право да уложи жалбу на начин и у роковима утврђеним у члану 99.-101. Закона о јавним набавкама БиХ (Сл. гласник БиХ број 39/14). Жалба се подноси на адресу: Улица Николе Тесле број 12, 71420 Пале.

Достављено:

- Понуђач (1-4),
- Комисији за набавке,
- Архиви а/а.



