

Мјешовити холдинг "ЕРС"-МП а.д. Требиње  
ЗП "Електродистрибуција" а.д. Пале

Број: Up-314/20  
Датум: 30.11.2020.

На основу члана 64. став 1. тачка б) и члана 70. став 1., 3. и 6. Закона о јавним набавкама (Сл. гласник БиХ број 39/14), чланова 57. и 100. Статута Мјешовитог холдинга „ЕРС“ - МП а.д. Требиње - ЗП „Електродистрибуција“ а.д. Пале и Записника о оцјени понуда, извјештај и препорука Комисије за јавне набавке број 03-8336/20 од 30.11.2020. године у предмету набавке реклозера путем Отвореног поступка по Тендеру број 45-11-200/20, Управа Предузећа доноси

ОДЛУКУ  
о избору најбоље оцјењеног понуђача

ЧЛАН 1.

Прихвата се Записник о оцјени понуда, извјештај и препорука Комисије за јавне набавке број 03-8336/20 од 30.11.2020. године у предмету набавке реклозера путем Отвореног поступка по Тендеру број 45-11-200/20 и додјељује се уговор „Елнос БЛ“ д.о.о., Бања Лука, Благоја Паровића 100 Е, Бања Лука у вриједности од 149.990,00 КМ без ПДВ-а.

ЧЛАН 2.

Приједлог уговора о набавци из претходног члана биће понуђен изабраном Понуђачу након истека 15 дана рачунајући од дана достављања ове Одлуке.

ЧЛАН 3.

За извршење ове Одлуке задужују се и овлашћују Служба комерцијалних послова и Служба правних послова Предузећа.

ЧЛАН 4.

Ова одлука објавиће се на web страници [www.edbpale.com](http://www.edbpale.com), и истовремено упутити понуђачима који су учествовали у поступку набавке, у складу са чланом 70. став 6).

ЧЛАН 5.

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и доставља се понуђачима који су учествовали у поступку јавне набавке заједно са записником о оцјени понуде, у складу са чланом 71. став 2.

## Образложење

Тендер број 45-11-200/20 објављен је дана 04.11.2020. године на порталу Агенције за јавне набавке, обавјештење о набавци број 563-1-1-1859-3-93/20.

У прописаном року до предвиђеног датума отварања понуда (19.11.2020. године), пристигле су 2 (двје) понуде.

Комисија за јавне набавке Предузећа, именована Рјешењем Управе Предузећа број: 03-8098/20 од 19.11.2020. године, поднијела је Управи Предузећа Записник о оцјени понуда, извјештај и препоруку број 03-8336/20 од 30.11.2020. године у предмету набавке реклозера који се односи на проведени Отворени поступак број 45-11-200/20.

У поступку по Записнику је утврђено да је Комисија благовремено и правилно извршила отварање и оцјену приспјелих понуда, о чему је сачинила одговарајуће записнике, оцјену квалификованости понуђача, те оцјену приспјелих понуда, у складу са критеријумима из тендерске документације.

Управа Предузећа није нашла разлоге, неправилности нити пропусте у раду, који би евентуално били основ за неприхватање Записника Комисије за јавне набавке.

Наиме, у поступку је оцијењено да је Комисија у свему правилно поступила те да је избор најбоље оцијењеног понуђача извршен у складу са Законом, подзаконским актима и Конкурентским захтјевом.

С обзиром да је стигла само једна прихватљива понуда која задовољава услове из тендерске документације, у складу са чланом 3. тачка 3. (унос и оцјена прихватљивих понуда) Правилника о условима и начину кориштења е-аукције, иста није одржана, неспорно је да је изабрани понуђач „Елнос БЛ“ д.о.о., Бања Лука. Благоја Паровића 100 Е, Бања Лука, изабран као једини понуђач по критерију најниже цијене понуде.

Приликом анализе приспјелих понуда Комисија је констатовала да понуда понуђача „Nexen“ д.о.о Бања Лука не испуњава захтјеване техничке карактеристике реклозера и односи се на следеће:

1. Захтјевани степен заштите од атмосфералија/продора страних твари и материја за управљачко-заштитни ормар је минимум „IP66“, а понуђач „Nexen“ д.о.о Бања Лука је понудио управљачко-заштитни ормар са степеном заштите „IP65“.
2. У захтјеваним карактеристикама заштитног терминала наводи се да терминал мора имати могућности конфигурације и комуникације путем различитих комуникационих протокола, и то према DNP3, IEC 61850, IEC 60870-5-101/104 стандардима. Понуђач „Nexen“ д.о.о Бања Лука је понудио реклозер са заштитним терминалом који нема могућност конфигурација и комуникације путем комуникационог протокола према IEC 61850 стандарду.
3. У захтјеваним електричним карактеристикама апарата се тражи „несиметрична струја искључења“ минимум 17 кА, а понуђач „Nexen“ д.о.о Бања Лука је понудио апарат који не задовољава захтјевану вриједност „несиметричне струје искључења“ минимум 17 кА.

На основу наведеног Комисија за јавне набавке понуду понуђача понуђач „Nexen“ д.о.о Бања Лука није узела у даље разматрање.

Из наведених разлога, примјеном члана 64. став 1. тачка б) Закона о јавним набавкама, одлучено је као у диспозитиву.

### ПОУКА О ПРАВНОМ ЛИЈЕКУ:

Сваки понуђач који сматра да је Уговорни органа у току овог поступка прекршио одредбе Закона о јавним набавкама БиХ или пратећих подзаконских аката има право да уложи жалбу на начин и у роковима утврђеним у члану 99.-101. Закона о јавним набавкама БиХ (Сл. гласник БиХ број 39/14). Жалба се подноси на адресу: Улица Николе Тесле број 12, 71420 Пале.

Достављено:

- Понуђач (1-2),
- Комисији за набавке,
- Архиви а/а.

