

Број: Up-15-1/24

Датум: 10.01.2024. год.

ПЛАН СЕЛЕКТИВНОГ ОГРАНИЧЕЊА ИСПОРУКЕ
ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ ЗА ЗП “ЕЛЕКТРОДИСТРИБУЦИЈА” А.Д. ПАЛЕ

ПАЛЕ, ЈАНУАР 2024. године

1. Распоред искључења потрошача у првом степену ограничења испоруке електричне енергије, до 20% тренутне потрошње Предузећа.

Распоред искључења је направљен за потрошаче Друге и Треће групе приоритета (Члан 101 и 102 Општих услова за испоруку и снабдијевање електричном енергијом).

Потрошачи су разврстани у 7 (седам) потрошачких група.

Искључење сваке групе ће се вршити на сваких 8 (осам) сати, према следећем распореду:

Вријеме без ел. енергије	Пон	Уто	Сре	Чет	Пет	Суб	Нед
00-08	I	IV	VII	III	VI	II	V
08-16	II	V	I	IV	VII	III	VI
16-24	III	VI	II	V	I	IV	VII

2. Распоред искључења потрошача у другом степену ограничења испоруке електричне енергије, до 40% тренутне потрошње Предузећа

Распоред искључења је направљен за потрошаче Друге и Треће групе приоритета (Члан 101 и 102 Општих услова за испоруку и снабдијевање електричном енергијом).

Потрошачи су такође разврстани у истих 7 (седам) потрошачких група.

Искључење истовремено по две групе ће се вршити на сваких 8 (осам) сати, према следећем распореду:

Вријеме без ел. енергије	Пон	Уто	Сре	Чет	Пет	Суб	Нед
00-08	I, II	VII, I	VI, VII	V, VI	IV, V	III, IV	II, III
08-16	III, IV	II, III	I, II	VII, I	VI, VII	V, VI	IV, V
16-24	V, VI	IV, V	III, IV	II, III	I, II	VII, I	VI, VII

Искључење ће се вршити у трафостаницама 110/x kV на 35, 20 И 10 kV прекидачима.

Искључење свих наведених водова у трафостаницама 110/x kV ће се вршити по налозима диспечера из ДЦУ Пале, а према важећем плану редукције електричне енергије.

За вријеме опште нестације електричне енергије, ЗП "ЕЛЕКТРОДИСТРИБУЦИЈА" А.Д. ПАЛЕ путем средстава јавног информисања обавјештава потрошаче о Плану селективног ограничења испоруке, распореду група и времену трајања прекида испоруке.

Распоред потрошача у 7 (седам) потрошачких група дат је у следећој табели:

Ред. бр.	Група	Назив ЧТС	Назив ДВ
1	I	TS 110/x kV Пале	ДВ 10 kV Криваче
2		TS 110/x kV Соколац	ДВ 10 kV Каљина
3		TS 110/x kV Фоча	КО 10 kV Робна Кућа
4		TS 400/x kV Сарајево 20	КО 10 kV Иванићи
5		TS 110/x kV Рогатица	ДВ 10 kV Матино брдо
6		TS 400/x kV Вишеград	КО 10 kV Међеђа
7		TS 110/x kV Горажде 2	КО 10 kV Живојевићи
8	II	TS 110/x kV Пале	КО 10 kV Пале град 3
9		TS 110/x kV Соколац	КО 10 kV Ауто база
10		TS 110/x kV Фоча	ДВ 10 kV Градац
11		TS 400/x kV Сарајево 20	КО 10 kV Конструктор
12		TS 110/x kV Рогатица	ДВ 10 kV Пилана сладара
13		TS 400/x kV Вишеград	КО 10 kV Жупа
14	III	TS 110/x kV Пале	КО 10 kV Компес
15		TS 110/x kV Соколац	КО 10 kV Центар
16		TS 110/x kV Фоча	ДВ 10 kV Тјентиште
17		TS 400/x kV Сарајево 20	КО 10 kV Озренска
18		TS 110/x kV Рогатица	КО 10 kV Рудо
19		TS 400/x kV Вишеград	КО 10 kV Добрун
20	IV	TS 110/x kV Пале	КО 10 kV Интал
21		TS 110/x kV Соколац	КО 10 kV Унис
22		TS 110/x kV Фоча	ДВ 35 kV Бук Бијела
23		TS 400/x kV Сарајево 20	КО 10 kV Младице
24		TS 110/x kV Рогатица	КО 10 kV Козићи
25		TS 400/x kV Вишеград	ДВ 35 kV Рогатица

Ред. бр.	Група	Назив ЧТС	Назив ДВ
26	V	TS 110/x kV Пале	КО 10 kV Пале град 2
27		TS 110/x kV Соколац	КО 10 kV Пилана
28		TS 110/x kV Фоча	КО 10 kV Табаци
29		TS 400/x kV Сарајево 20	ДВ 35 kV Енергоинвест
30		TS 110/x kV Рогатица	ДВ 10 kV Силос
31		TS 400/x kV Вишеград	КО 10 kV Град
32		TS 110/x kV Горажде 2	КО 10 kV Копачи
33		TS 110/x kV Пале	ДВ 35 kV Подграб
34	VI	TS 110/x kV Соколац	ДВ 10 kV Столарија
35		TS 110/x kV Фоча	ДВ 10 kV Велечево
36		TS 400/x kV Сарајево 20	КО 10 kV Град
37		TS 110/x kV Рогатица	КО 10 kV Пландиште
38		TS 110/x kV Горажде 2	КО 10 kV Чајниче
39		TS 110/x kV Пале	КО 10 kV Пале-Коран
40		TS 110/x kV Фоча	ДВ 10 kV Велечево
41		TS 400/x kV Сарајево 20	КО 10 kV Аутоматика
42	VII	TS 110/x kV Рогатица	КО 10 kV Лагостина
43		TS 400/x kV Вишеград	КО 10 kV Град

Руководилац службе за оперативно
управљање мрежом

Божидар Дивчић , дипл. инж. ел.

Достављено:

- 1 x Управа
- 1 x ДЦУ
- 1 x a/a